



SÍMBOLO	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
	CORDOALHA DE COBRE NU Ø 35 mm ² - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO
	CORDOALHA DE COBRE NU Ø 50 mm ² - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
	CORDOALHA DE COBRE NU Ø 35 mm ² - SUBSISTEMA DE DESCIDAS
	CAPTOR FRANKLIN
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO TIPO SOLO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø 300 mm
	HASTE TIPO COPPERWELD Ø 5/8" x 2,40 m



SISTEMA	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
EXTINTORES		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ BC SOBRE RODAS / CAP. EXTINTORA: 60BC) FABRICANTE: PROTEGE
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA / CAP. EXTINTORA: 3 A)
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ ABC / CAP. EXTINTORA: 3 A - 40-BC)
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ BC / CAP. EXTINTORA: 40-BC)
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
		ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 9 W (100 lumens). Autonomia: 3 horas

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (H = 1,80 m)				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S2		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA ESQUERDA OU DIREITA DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES: L x 2,0H
S14		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM: "SAÍDA"; FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE ≥ 50 mm	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE EMERGÊNCIA COM RAMPAS PARA DEFICIENTES, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME (H = 1,80 m)				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO (H = 1,80 m)				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		PROIBIDO FUMAR	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODOS OS LOCAIS ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO.
P2		PROIBIDO PRODUIZIR CHAMA	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODOS OS LOCAIS ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO
P3		PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODA SITUAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR INAPROPRIO PARA EXTINGUIR O FOGO

SINALIZAÇÃO DE ALERTA (H = 1,80 m)				
CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR PRETA	PROXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESENÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS.
A3		CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR PRETA	PROXIMO A LOCAIS ONDE HOUVER PRESENÇA DE MATERIAIS OU GASES QUE OFERECEM RISCO DE EXPLOSAO

Sarah Coutinho
Sarah Coutinho
Arquiteta e Urbanista - CAU-A95739-9

Sarah Coutinho
ARQUITETA & URBANISTA
83.987877884

PROTOCOLO: AN / 51411/2023

TÍTULO: Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio

ENDEREÇO: SÃO JOSE, 55, FAGUNDES/LUCENA - PB

REFERÊNCIA: Indicado nos desenhos

AUTOR DO PROJETO: Sarah Coutinho PRANCHA:

DATA: 10/2023 REVISÃO: 01

OCUPAÇÃO: G ESCALA: 1/50

04/04

Proprietário: 49355237000184- POSTO SAO JOSE LTDA

Assinatura: _____

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL:170,28m²